

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА СОКОБАЊА  
Општинска управа  
Светог Саве 23  
Лице за ЈН  
IV Број:404-4-4/2020  
Дана: 15.01.2019. године  
Сокобања

ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Позива за прикупљање понуда за набавку Компресорске експанзионе посуде

Дана 15.01.2020. године, примљен је захтев за додатне информације/појашњења у вези Позива за прикупљање понуда за набавку Компресорске експанзионе посуде

„Da li nam mozete reci koliki pritisak treba da bude u posudi“

Лице за ЈН је дана 15.01.2019. године, размотрило постављено питање и доставља додатне информације /појашњења.

Притисак у посуди је 2,5 бара, максимално рачунати на 3 бара.

Ова информацију објавити на интернет страници наручиоца.

Лице за ЈН  
Душица Станковић с.р.